

CIC ON FIRE SAFETY

Ship Name:
Date of Inspection:

IMO:
Inspection Port:

QUESTIONS 1 TO 10 ANSWERED WITH A "NO" MUST BE ACCOMPANIED BY A RELEVANT DEFICIENCY ON THE REPORT OF INSPECTION

No.	QUESTION	YES	NO	N/A	Detention
Q.1*	<i>Поддерживаются ли аварийные выходы в исправном состоянии?</i> Are the emergency escape routes maintained in a safe condition? (07120, 04103)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.2*	<i>Поддерживаются ли противопожарные двери в исправном, рабочем состоянии?</i> Are the fire doors maintained in good working condition? (07105)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.3*	<i>Стационарные системы обнаружения пожара и сигнализации периодически проверяются в соответствии с требованиями Администрации?</i> Has the fixed fire detection and fire alarm systems, been periodically tested in accordance with the requirements of the Administration? (07106)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.4*	<i>Вентиляционные закрытия способны к герметичному закрыванию?</i> Are ventilation closing appliances capable of being closed? (07116)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.5*	<i>Возможно ли отключение системы вентиляции машинных помещений из двух независимых мест?</i> Are the means of control for power ventilation of machinery spaces operable from two grouped positions? (07116)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.6*	<i>Способен ли каждый пожарный насос выдавать как минимум две струи воды?</i> Can each fire pump deliver at least the two required jets of water? (07113)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.7*	<i>Исправны ли органы управления вентиляцией машинного отделения и органы управления топливоперекачивающих устройств, расположенные за пределами машинного отделения?</i> Are the means of control provided in a position outside the machinery space for stopping ventilation and oil transfer equipment operational? (07114)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.8*	<i>Помещения, предназначенные для огнетушащего вещества, используемого в стационарных системах объемного тушения, используются по назначению?</i> Is the room for the fixed gas fire extinguishing medium used only for this purpose? (07109)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.9*	<i>Клапаны, используемые на главной пожарной магистрали, находятся в исправном техническом состоянии?</i> Are the valves used in the fire main line operational? (07110)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q.10*	<i>Результат практических учений по борьбе с пожаром, проведенных в присутствии инспектора, признан удовлетворительным?</i> Where a fire drill was witnessed, was it found to be satisfactory? (04109, 07125)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notes:

* If "No" is indicated in the answers to questions No. 1 to 10, these deficiencies should be reflected in the ship inspection report. Detention may also be considered.